

ASUNTO: Reformas de tendido aéreo en Cástaras

06 de junio de 2005

Estimado Ángel:

En relación con su escrito de fecha 23-05-05, con registro de entrada 001918, sobre nuestras obras en el casco urbano de Cástaras, queremos indicarle lo siguiente.

En primer lugar, quiero mencionarle el vínculo que me une a Cástaras debido a mi íntima amistad con la familia Almendros, especialmente con Alberto Almendros, hijo y hermano respectivamente de Miguel Almendros Alonso y Miguel Ángel Almendros González, miembros de su asociación. Es por ello por lo que he tenido siempre a Cástaras en especial consideración a la hora de acometer reformas y mejoras en el servicio.

Las obras que realizamos se enmarcan en el proyecto Alborada para la modernización de las instalaciones existentes. En Cástaras hemos sustituido el cableado ya obsoleto por un trenzado de mayor potencia y fiabilidad. Además hemos renovado el Centro de Distribución del pueblo con celdas de corte de la mas moderna tecnología con la premisa de darles el mejor servicio posible a sus vecinos.

En cuanto a las deficiencias que me detallaba paso a comentárselas:

- En las calles en las que se observó menor altura de la necesaria para el paso de la procesión del santo, hemos subido la línea en más de un metro desde su punto de sujeción, el máximo posible que nos permitían las viviendas en las que se sustenta, sin uso de postes alternativos. Hemos preferido no usar dichos postes ya que es un recurso que estéticamente es mucho peor. Con dicha solución queda solucionado el tema según consultaron nuestros técnicos con varios vecinos que se encontraban en el lugar.
- En la foto en la que nos indica el cableado por medio de la fachada se puede apreciar que por dicho lugar transcurre también el cableado de Telefónica y el cable coaxial de la infraestructura común de telecomunicaciones del pueblo, es por ello por lo que se ha decidido llevar por el mismo lugar y no por el alero ya que así habría dos recorridos distintos de cable por la misma fachada, duplicando el impacto visual y quedando manifiestamente peor estéticamente hablando. Este es el criterio que seguimos habitualmente en este tipo de instalaciones.



sevillanaendesa

No obstante nosotros no tenemos ningún problema en subir dicho recorrido al alero donde se nos indique.

Espero que con las medidas tomadas se hayan solucionado los inconvenientes reseñados. En cualquier caso quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Aprovechando para saludarles muy atentamente.

F. Javier de la Cruz Cambil
Responsable Plan Alborada
Explotación y Calidad de Suministro